

附件:

报价一览表

供应商名称：甘肃众联消防工程有限公司
项目名称：西北民族大学博物馆更换消防设施项目
竞争性磋商文件编号：GSJRH(招)-202501-GHXF
包号：GSJRH(招)-202501-GHXF

供应商名称	总价(万元)
甘肃众联消防工程有限公司	17.30

供应商（公章）：甘肃众联消防工程有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：鹏辛
日期：2025 年 2 月 23 日

报价明细表

项目名称：西北民族大学博物馆更换消防设施项目
竞争性磋商文件编号：GSJRH(招)-202501-GHXF
包号：GSJRH(招)-202501-GHXF
单位：万元



货物名称	品牌	产地	数量	交货期	单价	总价	备注
消防风机	山东航利	山东	2	40 天	0.591	1.182	N=2.2KW
风机控制箱	山东航利	山东	2	40 天	0.489	0.978	与风机配套
区域火灾报警控制器	海湾	河北省秦皇岛	1	40 天	0.6225	0.6225	壁挂式，7 寸真彩液晶显示，报警联动点总数为 242 点,含打印机,含 128 点总线制操作盘，含 8 路直接控制点。含控制器备电。
感温探测器	海湾	河北省秦皇岛	14	40 天	0.0195	0.273	智能型，电子编码，内置单片机。指示灯 360 度可见。
感烟探测器	海湾	河北省秦皇岛	14	40 天	0.0195	0.273	智能型，电子编码，内置单片机。指示灯 360 度可见。
声光报警器	海湾	河北省秦皇岛	2	40 天	0.02115	0.0423	电子编码，启动后发出强烈的声光警号。
手动报警按钮	海湾	河北省秦皇岛	4	40 天	0.020625	0.0825	电子编码，可恢复型。



输入/输出模块	海湾	河北省秦皇岛	4	40 天	0.021375	0.0855	电子编码，单动作输入、输出。 无源输出 容量：DC24V/2A， 有源输出容量：DC24V/1A
气体灭火控制盘	海湾	河北省秦皇岛	1	40 天	0.48735	0.48735	壁挂式，可实现 2 个防区的气体灭火控制，每个区最大容量 40 点，控制器最大容量 80 点。可适用于紧急启/停按钮、声光警 报器、气体释放报警器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，含备电。
声光报警器	海湾	河北省秦皇岛	6	40 天	0.02115	0.1269	非编码，启动后发出强烈的声光警号
放气指示灯	海湾	河北省秦皇岛	3	40 天	0.021375	0.064125	电子编码，与气体灭火控制器配套使用。
超细干粉控制按钮	海湾	河北省秦皇岛	3	40 天	0.019875	0.059625	用于控制气体灭火系统，同时具有紧急启 动和停动功能。
超细干粉灭火输入/输出模块	海湾	河北省秦皇岛	33	40 天	0.023625	0.779625	电子编码，单动作输入、输出。 无源输出容量：DC24V/2A，有 源输出容量：DC24V/1A
金属软管	文安县华朔	河北省廊坊市文安县	16	40 天	0.001125	0.018	Φ20
接线盒	文安县华朔	河北省廊坊市文安县	41	40 天	0.0009	0.0369	86 铁盒
线管	文安县华朔	河北省廊坊市文安县	310	40 天	0.002625	0.81375	JDG20



信号线	兰迪实业	河南郑州市巩义市	350	40 天	0.0006	0.21	NH-RVS-2*1.5
电源线	兰迪实业	河南郑州市巩义市	340	40 天	0.0005025	0.17085	NH-BV-2.5
▲超细干粉灭火装置	江西方兆	江西	33	40 天	0.2625	8.6625	8kg
应急照明报警控制器	卓而信	广东	1	40 天	0.69	0.69	由硬件部分以及软件组成，壁挂安装
A 型应急照明集中电源	卓而信	广东	1	40 天	0.5625	0.5625	消防应急灯具专用应急电源，输出功率 0.3KVA，4 回路，输出 36V，锂电池。壁挂 安装。
消防应急照明灯具	卓而信	广东	10	40 天	0.020625	0.20625	5W，36V
消防应急标志灯具-疏散出口	卓而信	广东	4	40 天	0.018375	0.0735	≤1W，36V
消防应急标志灯具-安全出口	卓而信	广东	2	40 天	0.018375	0.03675	≤1W，36V
消防应急标志灯具-楼层	卓而信	广东	2	40 天	0.018375	0.03675	≤1W，36V
消防应急标志灯具-单面单向疏散指示	卓而信	广东	6	40 天	0.018375	0.11025	≤1W，36V
消防应急标志灯具-单面双向疏散指示	卓而信	广东	2	40 天	0.018375	0.03675	≤1W，36V

消防应急标志灯具-双向单面疏散指示	卓而信	广东	2	40 天	0.018375	0.03675	≤1W, 36V
接线盒	文安县华朔	河北省廊坊市文安县	30	40 天	0.0009	0.027	86 铁盒
线管	文安县华朔	河北省廊坊市文安县	150	40 天	0.002625	0.39375	JDG20
信号线	兰迪实业	河南郑州市巩义市	200	40 天	0.0006	0.12	NH-RVS-2*1.5
电源线	兰迪实业	河南郑州市巩义市	6	40 天	0.000375	0.00225	NH-BV-4

注:

- 1. 报价明细表中应列明报价一览表中每个分项内容。
- 2. 如国产产品，产地精确到省级行政区域，如进口产品，产地精确到国家。

供应商（公章）：甘肃众联消防工程有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：2025 年 2 月 25 日

